

La Sociedad: **VALRESA COATINGS, S.A.**
Avenida dels gremis s/n
Ribarroja del Turia
España

Está autorizada para colocar la etiqueta “Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción” según el N° de informe 2022AN6162



aitex
textile research institute

**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº 22AN6162

La muestra referenciada como:

“Teckfoc Fireproof AC”

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2020 y EN 13823:2010+A1:2014, quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como:

“B-s2,d0”

Alcoy, 10 de mayo de 2022.

Celia Dolça

RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

